

Ofício N° 030/2020

ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

SECRETÁRIO DE OBRAS


Sr. João dos Mares Guia

Prezado secretário, vimos através deste ofício informar o Lar Maria Clara recebeu a visita da Defesa Cível e que deu o parecer técnico relatado na inspeção realizada em 16 de março de 2020, sob o registro de ocorrência 2537/20. Conforme segue:” Na inspeção realizada verificamos que ocorreu um deslizamento na encosta próximo a ala masculina, devidoas chuvas intenças e prolongadas do inicio do ano agravada comm a falta e/ou insuficiencia da drenagem no local. Com a movimentação do solo (terra), ocorreu tambem trincas e rachaduras no muro de divisa, a coordendora foi orientada a não utilizar o corredor de acesso ao lado da ala masculina em período de chuva. Será nescessário a contratação de profissional habilitado para contenção e recuperação da encosta e pricipalmente a execução de dispositivo de drenagem (tubulação, caixa de passagem e outros) para o escoamento da água da chuva.” Informamos que ainda não recebemos o relatório oficial da Defesa Cível.

Diante do parecer acima aguardamos uma posição da Secretaria de ambiente sobre a construção do escoamento de água pluvial.

Certo de que a solicitação será atendida, fique com nossos votos de estima e consideração.

Desde já agradecemos a colaboração.



Ângela Maria Campos Rabello
Presidente do Lar Maria Clara

Recebido em
24/04/2020

Tercio de Sales Moraes
Superintendente de Políticas
Ambientais
CREA-MG 91239/D
Matricula 201962-0